

CASTELNUOVO RANGONE 2008 - RETE CAPOLUOGO				
	MEDIA	MIN	MAX	LIMITE
Durezza (°F)	29,2	15	35	-
Conducibilità μScm^{-1}	580	519	664	2500
Residuo fisso a 180°C mg/l	415	372	475	1500
Cloruro mg/l	21,1	14	31,8	250
Solfato mg/l	34,4	28	46	250
Calcio mg/l	82,1	82,1	82,1	-
Magnesio mg/l	14,8	14,8	14,8	-
Sodio mg/l	12,9	12,9	12,9	200
Potassio mg/l	1,7	1,7	1,7	-
Nitrato mg/l	16,3	11	20	50
Triometani $\mu\text{g/l}$	0	0	0	30
Tetracloroetilene- Tricloroetilene $\mu\text{g/l}$	0	0	0	10

CASTELNUOVO RANGONE 2008 - RETE MONTALE				
	MEDIA	MIN	MAX	LIMITE
Durezza (°F)	34,9	26,1	47	-
Conducibilità μScm^{-1}	800	538	1058	2500
Residuo fisso a 180°C mg/l	573	385	757	1500
Cloruro mg/l	63,8	18	117	250
Solfato mg/l	107,2	42	180	250
Calcio mg/l	118	118	118	-
Magnesio mg/l	18,1	18,1	18,1	-
Sodio mg/l	73,6	73,6	73,6	200
Potassio mg/l	2,3	2,3	2,3	-
Nitrato mg/l	23	19	28,1	50
Triometani $\mu\text{g/l}$	0	0	0	30
Tetracloroetilene- Tricloroetilene $\mu\text{g/l}$	0	0	0	10