

## LAMA MOCOGNO

Periodo dal 1 Lug14 al 30 Giu15

	Media	Minimo	Massimo	Limite
Durezza (°F)	16,7	5,4	35,8	-
Conduttività a 20°C	328,5	102	748	2500
Cloruro mg/l	5,0	2	24	250
Solfato mg/l	27,2	5	71	250
Calcio mg/l	62,9	17	117,9	-
Magnesio mg/l	7,8	1,5	22,6	-
Sodio mg/l	6,6	2,3	20,7	200
Potassio mg/l	1,2	0,5	2,4	-
Nitrato mg/l	1,7	1	8	50
Triometani µg/l	3,8	0,2	7,6	30
Tetracloroetilene- Tricloroetilene µg/l	0,1	0,1	0,1	10